

No.	階	設置場所	設置機器	種類	フィルター寸法	数量	備考
1	1	宿直室(クリーン控室)		N	640×160×30	2	
2	1	アリーナ更衣室(男)		N	1120×330	2	
3	1	アリーナ更衣室(女)		N	1120×330	2	
4	1	エントランスホール	FCU2台	N	770×330	4	2枚/台
5	1	空調機械室11	AC-6	P	420×420×15	6	
6	1	空調機械室11	AC-6	E	420×420×300	6	
7	1	空調機械室11	1F-OAG-Q	P	610×305×15	2	
8	1	空調機械室11	1F-OAG-Q	E	610×305×290	2	
9	1	空調機械室11	1F-OAG-O	P	610×610×15	2	
10	1	空調機械室11	1F-OAG-O	E	610×610×290	2	
11	1	空調機械室12	AC-2	P	420×210×15	2	
12	1	空調機械室12	AC-2	E	420×210×290	2	
13	1	空調機械室12	OAC-3	P	420×420×15	2	
14	1	空調機械室12	AC-2	P	420×420×15	3	
15	1	空調機械室12	AC-2	E	420×420×390	3	
16	1	空調機械室12	1-M2-FS-4	P	610×305×15	1	高所
17	1	空調機械室12	1-M2-FS-4	E	610×305×290	1	高所
18	1	空調機械室12	1-M2-OAC-2	P	610×610×15	1	高所
19	1	空調機械室12	1-M2-OAC-3	P	610×610×15	1	高所
20	1	空調機械室12	1-M2-OAC-2	E	610×610×290	1	高所
21	1	空調機械室12	1-M2-OAC-3	E	610×610×290	1	高所
22	1	空調機械室13	OAC-1	P	470×390×15	56	
23	1	空調機械室13	OAC-1	P	500×500×15	24	
24	1	空調機械室13	1F-OAG-K	P	610×610×15	20	
25	1	空調機械室13	1F-OAG-K	E	610×610×290	20	
26	1	コージェネ室	FCU2台	N	495×255	6	3枚/台。予備なし。
27	1	指導員室(アリーナ)		N	770×330	1	
28	1	指導員室(プール)		N	600×330	1	
29	1	清掃控室		N	1120×330	1	
30	1	大会役員控室	FCU3台	N	770×330	6	2枚/台
31	1	大会役員控室 天井裏	1F-OAG-G	P	610×305×15	1	天井南東隅の点検口内にある。
32	1	大会役員控室 天井裏	1F-OAG-G	E	610×305×290	1	天井南東隅の点検口内にある。
33	1	中央監視室 空冷		N	540×510×30	2	自営
34	1	電気室	FCU3台	N	390×235	6	2枚/台。予備なし。
35	1	熱源機械室	1F-OAG-M	P	610×305×15	2	
36	1	熱源機械室	1F-OAG-O-1	P	610×305×15	1	
37	1	熱源機械室	1F-OAG-O-2	P	610×305×15	1	
38	1	熱源機械室	1F-OAG-M	E	610×305×290	2	
39	1	熱源機械室	1F-OAG-O-1	E	610×305×290	1	
40	1	熱源機械室	1F-OAG-O-2	E	610×305×290	1	
41	1	熱源機械室	1F-OAG-M	P	610×610×15	4	
42	1	熱源機械室	1F-OAG-L	P	610×610×15	4	
43	1	熱源機械室	1F-OAG-O-1	P	610×610×15	1	
44	1	熱源機械室	1F-OAG-M	E	610×610×290	4	
45	1	熱源機械室	1F-OAG-L	E	610×610×290	4	
46	1	熱源機械室	1F-OAG-O-1	E	610×610×290	1	
47	1	プール家族更衣室1		N	600×330	1	
48	1	プール家族更衣室2		N	600×330	1	
49	1	プール家族更衣室3		N	600×330	1	
50	1	プール家族更衣室4		N	600×330	1	
51	1	プール自動シャワー入口		N	600×330	1	
52	1	プール男子更衣室		N	600×330	2	
53	1	プール女子更衣室		N	600×330	2	
54	1	防災センター		N	540×510×30	1	
55	1	ボウリング外壁OAガラリ		E	1521×370×290(?)	4	室内点検口から操作する。
56	1	ボウリング外壁OAガラリ		P	370×1521×15	4	

No.	階	設置場所	設置機器	種類	フィルター寸法	数量	備考
57	1	ホウリング機械室	PAC-6-1-1~3	N	590×240	6	3台×2枚。高所。
58	1	ロビー へりカウンター		P	1415×195×15	10	
59	1	ロビー11、廊下、医務室		N	770×330	14	
60	1	ロビー12(内2台は、アリーナ前。)	FCU3台	N	770×330	6	2枚/台
61	2	#21 ロッカー室		N	800×330	4	ロッカー室は、営業日の作業不可。
62	2	WC-21(男)		P	210×210×15	1	営業日の作業不可。
63	2	自動販売機天井(№4・5EV前)		P	470×110×15	4	
64	2	厨房(事務室)		N	1120×330	1	
65	2	厨房(事務室)		E	1120×330×65	1	
66	2	厨房, 天井		P	475×265×15	4	自営
67	2	ホテル・フロント(事務室)		N	640×160×30	6	養生し、10分で取替OK。
68	2	レストラン OAG-O, N, F		P	610×305×15	2	
69	2	レストラン OAG-O, N, F		E	610×305×290	2	
70	2	レストラン OAG-O, N, F		P	610×610×15	5	
71	2	レストラン OAG-O, N, F		E	610×610×290	5	
72	2	レストラン、へりカウンター		P	1415×195×15	8	
73	2	ロビー23、EVホール		N	1120×330	3	
74	2	ロビー23、EVホール		E	1120×330×65	3	
75	2	ロビー23、EVホール		P	480×120×15	4	
76	2	WC23(男)		N	1120×330	1	
77	2	WC24(女)		N	1120×330	1	
78	2	印刷室	FCU2台	N	770×330	4	
79	2	応接室(館長室東隣)		P	400×200×15	3	設置場所不明。
80	2	会議室		N	1120×330	4	
81	2	館長室		N	1120×330	1	
82	2	空調機械室21(フロント裏)	AC-3	P	610×305×15	2	
83	2	空調機械室21(フロント裏)	AC-3	E	610×305×290	2	
84	2	空調機械室21(フロント裏)	AC-3	P	610×610×15	2	
85	2	空調機械室21(フロント裏)	AC-3	E	610×610×290	2	
86	2	空調機械室22	OAC-2	P	610×305×15	2	
87	2	空調機械室22	OAC-2	P	610×610×15	2	
88	2	空調機械室22	OAC-2	E	610×610×290	2	
89	2	空調機械室22	OAC-2	E	610×610×290	2	
90	2	空調機械室23	AC-5	P	420×420×15	6	
91	2	空調機械室23	OAC-2B	P	420×420×15	8	
92	2	空調機械室23	AC-5	E	420×420×300	6	
93	2	空調機械室23	2F-OAG-M	P	610×610×15	16	
94	2	空調機械室23	2F-OAG-M	E	610×610×290	16	
95	2	室外機置場、北西部北端		P	500×500×15	55	空調機械室23外側OA取入口。取り外し容易。
96	2	室外機置場、北東部	1-HM-FS-1	P	610×610×15	12	
97	2	室外機置場、北東部	1-HM-FS-1	E	610×610×290	12	
98	2	スポセン(事務室)		N	1120×330	3	
99	2	相談室1・2		N	770×330	2	
100	2	図書室		N	1120×330	1	
101	2	ボランティア室		N	1120×330	1	
102	2	廊下21	FCU3台	N	770×330	6	2枚/台。
103	2	ロビー21 天井裏(3×5)		P	465×395×15	15	
104	2	ロビー21 エントランス		P	375×115×15	4	
105	2	ロビー22	へりカウンター	P	700×195×15	22	
106	2	ロビー22	FCU5台	N	770×330	10	2枚/台。(内1台は、風除室22。)
107	2	ロビー22、自販機コーナー		N	770×330	18	
108	2	ろ過機室(空調機械室22奥)	2F-OAG-G	P	610×610×15	2	
109	2	ろ過機室(空調機械室22奥)	2F-OAG-G	E	610×610×290	2	
110	3	大広間		N	750×330	4	
111	3	大広間		E	750×330×65	4	
112	3	大広間(前室)OAG-B		N	1120×330	2	
113	3	大広間(前室)OAG-B		E	1120×330×65	2	
114	3	大広間ロビー 天井南点検口	3F-OAG-B	P	610×305×15	1	
115	3	大広間ロビー 天井南点検口	3F-OAG-B	E	610×305×290	1	
116	3	大広間ロビー 天井南点検口	3F-OAG-B	P	610×610×15	1	

No.	階	設置場所	設置機器	種類	フィルター寸法	数量	備考
117	3	大広間北-天井南点検口	3F-OAG-B	E	610×610×290	1	
118	3	家族風呂1		N	750×330	2	
119	3	家族風呂2		E	750×330×65	2	
120	3	研修室		N	1120×330	10	
121	3	研修室		E	1120×330×65	10	
122	3	大浴場(男)脱衣場	FCU2台	N	750×330	4	
123	3	大浴場(男)脱衣場	FCU1台	E	750×330×65	2	
124	3	大浴場(男)脱衣場	FCU1台(部屋中央)	E	750×330×65	2	FCU結露のため外していた。12/5取付済確認(2010.1.09)。
125	3	大浴場(女)脱衣場	FCU2台	N	750×330	4	
126	3	大浴場(女)脱衣場	FCU2台	E	750×330×65	4	
127	3	大浴場(女)脱衣場 天井北点検口	3F-OAG-K	P	610×305×15	3	北側中央、木目調点検口(大きめ)上方コック開ける。
128	3	大浴場(女)脱衣場 天井北点検口	3F-OAG-K	E	610×305×290	3	北側中央、木目調点検口(大きめ)上方コック開ける。フィルサイズ除塵フィルター1個放置。
129	3	ベランダ(3F大広間東辺) OAG-A		P	550×550×5	1	
130	3	ベランダ(3F大広間東辺) OAG-A		P	610×305×15	1	
131	3	ベランダ(3F大広間東辺) OAG-A		E	610×305×290	1	
132	3	ベランダ(3F大広間南辺) OAG-N		P	610×305×15	1	
133	3	ベランダ(3F大広間南辺) OAG-N		E	610×305×290	1	
134	3	ベランダ(3F大広間南辺) OAG-N		P	610×610×15	1	
135	3	ベランダ(3F大広間南辺) OAG-N		E	610×610×290	1	
136	3	ベランダ(3F大広間南辺) OAG-N		P	840×840×15	1	
137	3	ロビー、廊下、EVホール		N	770×330	22	
138	3	ロビー、廊下、EVホール		E	770×330×65	22	
139	3	北-32(大浴場前)	FCU2台	N	750×330	4	
140	3	北-32(大浴場前)	FCU2台	E	750×330×65	4	
141	3	大浴場(前室)		P	330×275×15	2	
142	3	大浴場(前室)		E	660×275×150	1	
143	3	EV機械室1	OAG-L	P	610×610×15	1	
144	3	EV機械室1	OAG-L	E	610×610×290	1	
145	3	アリーナ天井裏室	AC-4	P	610×305×15	2	エリミネータのみ外している。
146	3	アリーナ天井裏室	AC-4	E	610×305×290	2	エリミネータのみ外している。
147	3	アリーナ天井裏室	AC-1-1	P	610×610×15	8	
148	3	アリーナ天井裏室	AC-1-2	P	610×610×15	8	
149	3	アリーナ天井裏室	AC-4	P	610×610×15	2	エリミネータのみ外している。
150	3	アリーナ天井裏室	AC-1-1	E	610×610×290	8	
151	3	アリーナ天井裏室	AC-1-2	E	610×610×290	8	
152	3	アリーナ天井裏室	AC-4	E	610×610×290	2	エリミネータのみ外している。
153	3	アリーナ天井裏室、西面(外側)	ガラリ	P	950×830×15	12	AC-1A・B、AC-4用OA取入口。
154	4	EVホール4及び廊下4	FCU4台	N	1120×330	4	FCUは、EVホール・廊下2台ずつ。
155	4	EVホール4及び廊下4	FCU4台	E	1120×330×65	4	サイズは、半分×2枚の場合もある。
156	4	EVホール4及び廊下4		P	610×305×15	1	409室前点検口
157	4	EVホール4及び廊下4		E	610×305×150	1	409室前点検口
158	4	洋室(5部屋)		P	325×215×15	10	各室2枚
159	4	和室(4部屋)		P	615×215×15	4	
160	4	和室、洋室(9部屋)		P	305×305×15	9	各室1枚
161	4	和室、洋室(9部屋)		E	305×305×150	9	各室1枚
162	5	EVホール5及び廊下5		N	1120×330	4	
163	5	EVホール5及び廊下5		E	1120×330×65	4	
164	5	EVホール5及び廊下5		P	610×305×15	1	509室前点検口
165	5	EVホール5及び廊下5		E	610×305×150	1	509室前点検口
166	5	洋室(4部屋)		P	615×215×15	4	
167	5	和室(5部屋)		P	325×215×15	10	各室2枚
168	5	和室、洋室(9部屋)		P	305×305×15	9	
169	5	和室、洋室(9部屋)		E	305×305×150	9	
170	6	EVホール6及び廊下6		N	1120×330	4	
171	6	EVホール6及び廊下6		E	1120×330×65	4	
172	6	EVホール6及び廊下6		P	610×305×15	1	609室前点検口
173	6	EVホール6及び廊下6		E	610×305×150	1	609室前点検口
174	6	洋室(4部屋)		P	615×215×15	4	
175	6	和室(5部屋)		P	325×215×15	10	各室2枚
176	6	和室、洋室(9部屋)		P	305×305×15	9	

No.	階	設置場所	設置機器	種類	フィルター寸法	数量	備考
177	6	和室, 洋室(9部屋)		E	305×305×150	9	
178	R	EV機械室2	OAG-A	P	610×305×15	1	
179	R	EV機械室2	OAG-A	E	610×305×290	1	
180	R	EV機械室2	OAG-A	P	610×610×15	1	
181	R	EV機械室2	OAG-A	E	610×610×290	1	