

舞洲障がい者スポーツセンター

御中

NO. 1

住所

此花区北港白津2-1-46

TEL

06-6465-8200

現地担当

【フロンチェック リスト】

実施者

実施日時

NO	設置場所	商品名	メーカー	型式	製造番号	設置年	電圧	圧縮機出力 (W)	冷媒	充填量(kg)	備考
1	1F 中央監視室	パッケージエアコン 空冷ヒートポンプ	三菱重工	FDCVP803H	H80000852WG	H20.8		1.8kw	R-410A	2.95kg	
2	1F ボウリング室	パッケージエアコン 空冷ヒートポンプ	三菱重工	FDCJ224HL	L22800020HG	H9		5.5kw	R-22	6.9kg	
3	2F 宿泊フロント	パッケージエアコン 空冷ヒートポンプ	三菱重工	FDCJ140HKX	C14800475XG	H9		3.75kw	R-22	8.3kg	
4	2F 宿直室	パッケージエアコン 空冷ヒートポンプ	三菱重工	FDCVP405HK	AE7200041AG	R3.3		0.6kw	R-32	1.86kg	
5	2F 防災センター	パッケージエアコン 空冷ヒートポンプ	三菱重工	FDCVSP504HK	A13400004NG	H25.7		0.8kw	R-410A	1.8kg	
6	1F 電気室	パッケージエアコン 空冷ヒートポンプ	三菱重工	RZYP160CBH	A000256	H30		2.9kw	R-410A	3.4kg	
7	1F 指導員室	パッケージエアコン 空冷ヒートポンプ	三菱電機	MPUZ-P140HA3	5YU00260	H17		2.5kw	R-410A	3.4kg	
8	1F ロビー	ウォータークーラー	オアシス	P8AC	不明	R2		不明	R-134a	136.1g	P8AM-100と入替
9	1F ロビー	ウォータークーラー	三菱電機	WP-52A1	10004156	H9		230w	R-134a	不明	
10	1F プール	ウォータークーラー	オアシス	P8AM-100	不明	H9		不明	R-134a	不明	
11	1F プール	ウォータークーラー	オアシス	P8AM-100	9721 253535	H9		不明	R-134a	不明	
12	2F 厨房	製氷機	ホシザキ電機	IM-230DL	G10165	H9		1260w	R-22	650g	
13	2F 厨房	台下冷蔵庫	ホシザキ電機	RT-120SDC	C05490	H15		180w	R-134a	210g	未稼働
14	2F 厨房	台下冷蔵庫	ホシザキ電機	RT-150SDF	B001959	H24.8		125w	R-134a	90g	
15	2F 厨房	縦型冷蔵庫	ホシザキ電機	HR-150XT	J00334	H21		105w	R-134a	250g	
16	2F 厨房	縦型冷蔵庫	ホシザキ電機	HR-120Z	D205454	H26.5		175w	R-134a	200g	
17	2F 厨房	縦型冷蔵庫	ホシザキ電機	HF-150Z3	D201686	H26.5		515w	R-404A	250g	
18	2F 厨房	台下冷蔵庫	ホシザキ電機	RT-180SNF	B1031322	H24.11		135w	R-134a	90g	

19	2F	厨房	製氷機	ホシザキ電機	IM-30TL	G00649	H9		180w	R-134a	170g	
20	2F	厨房	冷凍ストッカー	サンヨー	SCR-42G	711694	H9		71w	R-134a	70g	
21	2F	厨房	ショーケース	サンヨー	FVS-PU15H	700031	H9		440w	R-22	530g	未稼働
22	2F	厨房	台下冷蔵庫	サンヨー	SUC-EV1861	700113	H9		228w	R-22	220g	未稼働
23	2F	厨房	ショーケース	サンヨー	SMR-150FAG	700465	H9		235w	R-134a	150g	
24	2F	厨房	縦型冷蔵庫	福島工業	ARD-150RM	6E-50193	H29		279W	R-134a	260g	サンヨー (SRR-EV-1581) と入替
25	2F	厨房	コールドワゴン	ニチワ電機	CW-451	A0011787	H9.5		650w	R-12	不明	
26	2F	厨房	冷蔵ショーケース	パナソニック	SSR-221N	4300601	H26		310w	R-404A	195g	
27	2F	ロビー	ウォータークーラー	オアシス	P8AC	不明	R2		不明	R-134a	136.1g	P8AM-100と入替
28	2F	ロビー	ウォータークーラー	三菱電機	WP-52A1	10004159	H9		230w	R-134a	不明	
29	3F	パントリー	台下冷蔵庫	サンヨー	SUC-EV1271	700098	H9		196w	R-22	300g	
30	3F	パントリー	製氷機	ホシザキ電機	IM-95TL	G10103	H9		400w	R-22	320g	
31	3F	大広間パントリー	台下冷蔵庫	サンヨー	SUC-EV1561	700207	H9		196w	R-22	270g	
32	3F	大広間ロビー	ウォータークーラー	三菱電機	WP-52A1	10004160	H9		230w	R-134a	不明	
33	4F	ロビー	製氷機	ホシザキ電機	IM-25M	D044171	H26.7		180w	R-134a	155g	
34	1F	卓球室	パッケージエアコン 空冷ヒートポンプ	ダイキン工業	RZRP112BDH	不明	R3.3		1.95kw	R-32	3.15kg	
35	1F	プール指導員室	パッケージエアコン 空冷ヒートポンプ	ダイキン工業	RZRP50BCTH		H31.2		0.85kw	R-32	1.2kg	

当該製品の銘板、シールを確認してください。
不明な場合は機器のメーカーや販売店にお問い合わせください。

※白いセルを入力してください。黄色セルはプルダウンにより選択

別添2(記入例)

冷媒漏えい点検・整備記録簿										令和	年	月	日	～	令和	年	月	日	管理番号	31030-001	補足事項
管理者	住所	大阪市北区中之島1-3-20								TEL	06-6666-0000			(所属コード) - (事業所の中の通し番号)で整理をお願いします							
	氏名・名称	大阪市長								担当課	〇〇区役所〇〇課										
機器の所在	住所	大阪市〇〇区××1-2-3								TEL	06-6666-6666										
	施設名称	〇〇区役所	担当課	〇〇区役所〇〇課					運転管理責任者	担当課長等											
使用機器を特定するための情報	種類	設備用パッケージエアコン			製造者名(メーカー)	××××			冷媒量(kg)	充てん量	回収量	漏えい量									
	型番・型式	ABC123			用途	冷凍・冷蔵用				20.00	18.00	2.00									
	定格出力(kW)				7.5				使用冷媒	R11	初期総充填量(kg)	20.00									
簡易点検実施月日		点検項目										異常の有無									
1回目	6月30日	【エアコン】①異常音、②外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他、③熱交換器への霜の付着										無									
2回目	9月30日	【エアコン】①異常音、②外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他、③熱交換器への霜の付着										②									
3回目	月 日	点検する機器の種類【エアコン】【冷凍機・冷蔵機】により点検項目を選択																			
4回目	月 日																				
定期点検他実施月日	点検・整備区分	点検内容	異常の有無	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	修理困難理由	修理予定時期	充填量(kg)		回収業者名	担当技術者氏名									
									回収戻し充填量(kg)	回収量(kg)											
9月30日	定期点検	直接法	無						10.00	10.00	8.00	〇〇電機工業	〇〇 〇〇								
11月11日	呼出点検	直接法	有	経年劣化(疲労)	シール部							〇〇電機工業	〇〇 〇〇								
11月15日	漏えい修理	直接法	有	経年劣化(摩耗)	シール部	部品交換(ガスケット交換)			10.00	8.00	10.00										
月 日		業者による点検時、補修時、各項目について確認し入力																			
月 日																					
									20.00	18.00	18.00										

※別添2は現時点で提出は不要ですが、年度末等に提出を求める場合があります。